



Stadtwerke Waldmünchen

Bezugsjahr: **Veröffentlichungen nach StromNZV***Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)*

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	2.160 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	1.510 kW
	Summenlast der Netzverluste	97 kW
§17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	2.160 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	5.439.511 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	6.634.384 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	5.351.985 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.