

Stadtwerke Waldmünchen

Bezugsjahr: 2024

Veröffentlichungen nach § 23c EnWG*Netzrelevante Daten (§23c)*

§23 (3) Nr. 1 Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene			
Mittelspannung (MS)		5.915 kW	
Umspannung (MS/NS)		3.999 kW	
Niederspannung (NS)		4.462 kW	
Lastverlauf		siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 2 Netzverluste			
		s. Strukturmerkmale	
§23 (3) Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden			
		siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognose			
		siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 5 Entnahme aus vorgelagerter Netzebene			
		Leistung	Arbeit
		kW	kWh
Mittelspannung (MS)		5.914,55	14.094.358,19
Umspannung (MS/NS)		3.999,30	10.117.134,34
Niederspannung (NS)		4.461,59	13.964.634,80
Lastverlauf		siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 6 Summe aller Einspeisungen			
		Leistung	Arbeit
		kW	kWh
Mittelspannung (MS)		6.285,69	14.370.958,15
Umspannung (MS/NS)		4.196,24	10.367.125,81
Niederspannung (NS)		4.903,15	14.624.932,27
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen		siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie			
Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale			
Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)			
Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.			